



PROJET




Brasserie Loos En Gohelle
Ville de Loos En Gohelle

REMARQUES GÉNÉRALES

Créée le 29/03/2021

1.1



Modification du conduit de fumée et vérification du tubage de la cheminée. A remplacer ou à mettre en place le cas échéant.
Prolongation du conduit suivant modification des locaux et position future de la chaudière.



Créée le 29/03/2021

1.2

Absence de ventilation haute et basse dans la chaufferie.
A mettre en place idéalement sur des façades opposées. Ventilation basse à gainer pour arriver en basse de chaufferie.
Grilles pare-nuisibles à poser en extérieur.



Créée le 29/03/2021


1.3

Liaison direct entre escalier encoisonné et mini-chaufferie.
Déplacement de la mini-chaufferie à envisager. (voir plan)

Créée le 29/03/2021

1.4


Chaudière de puissance supérieure à 30 kW est inférieure à 70 kW.
La chaufferie est une mini-chaufferie.



Créée le 29/03/2021

1.5


Chaufferie située sur un lieu de passage.
Recommandation de déplacer la chaudière.
Laisser un espace libre de 50 cm autour de la chaudière.



Créée le 29/03/2021

1.6

Mise en place d'une porte coupe-feu une heure avec ferme porte et bloc autonome de secours.
Sens d'ouverture de la porte vers l'extérieur et mise en place d'une barre anti panique.
Cloisonnement CF 2H.



Créée le 29/03/2021


1.7

Condensation du conduit de fumée visible.

Mise en place d'une récupération de condensat.

Altimétrie des réseaux d'évacuation non adaptée à l'évacuation des condensats.


Création d'une pompe de relevage pour récupération des condensats de la chaudière et de la CTA double flux éventuelle.



Créée le 29/03/2021

1.8

Présence d'une évacuation en plomb dans la seconde partie de la cave en provenance de la salle de bain du premier étage



Créée le 29/03/2021

1.9

Canalisation au gaz à peindre en jaune



Créée le 29/03/2021

1.10


Adaptation des canalisations dans le cas d'une modification de la position de la chaudière



Créée le 29/03/2021

1.11


Mise en place d'une coupure force et lumière à l'entrée de la chaufferie



Créée le 29/03/2021

1.12

Mise en place d'un coffret gaz avec vanne sous-verre dormant à l'extérieur de la maison.
Consulter le bureau de contrôle pour voir si la vanne gaz de rue est suffisante.



Créée le 29/03/2021

1.13

Vérification des soupapes de sécurité de la chaudière, dévoiement au sol des soupapes avec canalisations métalliques, vérification du pressostat manque d'eau.

Créée le 29/03/2021

1.14

Mise en place d'un extincteur adapté à la chaufferie.

Créée le 29/03/2021


1.15

Création d'un départ électrique spécifique à la chaufferie à prévoir au TGBT.

Créée le 29/03/2021

1.16

Modification du niveau d'éclairage de la chaufferie à minima 150 lux.



Créée le 29/03/2021

1.17

Localisation de la chaufferie sur les plans de sécurité incendie.

